



Trasmissione a mezzo posta elettronica interna

Scandicci, 26/10/2022

Al Dirigente
Settore 2 - Servizi Amministrativi
Dott. Simone CHIARELLI
s.chiarelli@comune.scandicci.fi.it

SEDE

Oggetto: A.S.D. BOCCIOFILA SCANDICCESE
Installazione di pergolato in acciaio con telo fisso di copertura e chiusure laterali con
vetrate frangivento
PARERE TECNICO

Vista la richiesta di parere tecnico, formulata al Settore 5 – “Servizi tecnici e LL.PP.” tramite mail in data 04/10/2022;

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n° 212/2022 del 17/06/2022 e la documentazione ad essa allegata;

Preso atto che l'intervento prevede l'installazione di pergolato in acciaio con telo fisso di copertura e chiusure laterali con vetrate frangivento, con struttura non fissata a terra ma su opportuna pedana con altezza circa cm. 5 da poggiarsi sull'attuale pavimentazione;

Rilevato che:

- il presente parere è basato sulla documentazione inviata e specificatamente sui documenti di cui l'Autorizzazione Paesaggistica n° 212/2022 del 17/06/2022;
- l'intervento rientra negli interventi di natura privata del concessionario e non risulta specificata alcuna richiesta economia da parte del Comune;

Richiamando comunque i contenuti dell'art. 86, comma 4, delle Norme per l'attuazione del vigente Piano Operativo, “Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)”.

Tanto premesso, per quanto attiene gli aspetti tecnici di competenza di questo Settore, si esprime parere FAVOREVOLE, con le seguenti CONDIZIONI/PRESCRIZIONI:

1. Verifica, da parte del tecnico incaricato, della necessità o meno di specifico deposito al Genio Civile e consegna della relativa documentazione agli uffici comunali o in alternativa di attestazione di non necessità di deposito al Genio Civile;



2. Consegna agli uffici comunali di documentazione "as-built" del manufatto, corredata dalle certificazioni di costruzione e di montaggio;
3. l'intervento non determini oneri per l'Amministrazione Comunale;
4. a fine concessione, il concessionario dovrà essere ripristinare lo stato dei luoghi a sua cura e spese.

Si rinvia ad ogni altra vs. valutazione di competenza (rispetto concessione, ecc...).

Cordiali saluti

CS\

SETTORE 5
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
Il Dirigente

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme c.