



Scandicci, 05 luglio 2023

Al *Dirigente Settore 5*
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
Ing. Paolo Calastrini
SEDE

Al *Responsabile P.O Tecnica Settore 5*
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
Ing. Gabriele Passeri
SEDE

Alla *P.O. Amministrativa Settore 5*
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
Maria Teresa Raiola
SEDE

OGGETTO: Manutenzione periodica centrale di sollevamento via 2 Giugno Scandicci

Premesso:

- che a seguito dei lavori di ampliamento della terza corsia autostradale è stata realizzata da Autostrade per l'Italia una nuova strada di collegamento da via Newton a via Pacini denominata Via 2 Giugno.
- che per la realizzazione della nuova strada è risultato necessario costruire un attraversamento autostradale con sottopasso.
- che detto sottopasso proprio per la sua conformazione in depressione necessita di apposito sistema di sicurezza antiallagamento.
- che tale sistema consiste in apposita vasca in calcestruzzo con installate due pompe flygt di grosse dimensioni corredate di quadro elettrico e quadro di sicurezza oltre a gruppo elettrogeno diesel di soccorso con relative apparecchiature di sicurezza ed emergenza.
- che per la complessità di detti impianti non è possibile eseguire la manutenzione periodica semestrale prevista dalla normativa vigente con proprie maestranze comunali;
- che risulta quindi necessario affidarsi a ditta esterna specializzata che assicuri l'esecuzione di detto intervento semestrale.



Considerato:

- che per i motivi di cui sopra, è stata affidata la manutenzione periodica dopo indagine di mercato alla ditta Lemart S.r.l. con sede legale a Firenze in via di Ripoli 258.
- che la ditta Lemart S.r.l. ha effettuato la visita periodica in data 04/07/2023 riscontrando le seguenti anomalie:
 - Necessaria la sostituzione della batteria del gruppo elettrogeno di soccorso esausta.
 - Necessaria la sostituzione del carica-batteria del quadro gruppo elettrogeno in quanto non funzionante.
 - Necessaria la sostituzione delle 4 batterie del quadro pompe flygt esauste.

In data 05/07/2023 la ditta ha rimesso preventivo di spesa (conservato in atti nel fascicolo d'ufficio) per la riparazione delle anomalie riscontrate, per un importo di € 580,00 oltre I.V.A.

Quanto sopra premesso,

si propone di affidare alla ditta Lemart S.r.l., con sede a Firenze in via di Ripoli 258, la riparazione delle anomalie, al prezzo di € 580,00 oltre I.V.A.,

Distinti saluti

Il Tecnico
Geom. Luciano Mugnaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

05/7/23

Procedura